

PIANTA FONDOFOSSA E LOCALE MACCHINA



PIANTA VANO

Sezione verticale A



Sezione verticale B



TERRAPIENO

PARTICOLARE SOGLIA



Dettaglio ancoraggio staffe su travi





PISTONE SFILATO CON CABINA AL PIANO PIU' BASSO

NOTE

1. Scarico fumi nel vano corsa e nel locale macchina o armadio: prevedere finestre/camini con una superficie min. pari al 1% della superficie in pianta del vano e del locale macchina
2. Luce nel vano poste ad una distanza non maggiore di 500 mm dal punto più alto e basso del vano con lampade intermedie,50 LUX
3. Spazio per il manutentore 500x600x800, spazio minimo mq 0,12 misure 250x500x1000
4. Prevedere trattamento vano corsa con materiale antipolvere
5. Accesso al locale macchina o armadio: diretto, agevole e sicuro
6. Locale macchina o armadio, altezza libera 2,0 m minimo
7. La temperatura interna del locale macchina o armadio, deve essere compresa fra +5° e +40°
8. Prevedere nel locale macchina o armadio, gancio di sollevamento atto a reggere 300 daN
9. Il quadro di manovra deve essere protetto da una custodia senza apparecchiature sul retro
10. Quadretto distribuzione F.M. e luce, + presa per lampada portatile posizionati all'interno del locale macchina o armadio
11. Scala o gradini per accesso in fossa 400 x 100 passo 300

ANNOTAZIONI IMPORTANTI

- A. Il progetto è conforme alla direttiva 95/16/CE EN81-1 o EN81-2
- B. Per regolamenti edilizi locali (Comunali-Provinciali-Regionali-VVVF) il cliente è direttamente responsabile e dovrà quindi curarne la realizzazione
- C. Le dimensioni del vano corsa, corsa e locale macchina si intendono al netto finito a piombo, tolleranza -0 +2 cm
- D. Il presente disegno è stato elaborato sulla base dei dati in ns. possesso ed ha originato le specifiche per la realizzazione del manufatto, pertanto eventuali modifiche comporteranno la revisione del progetto
- E. Non utilizzare la scala del disegno per rilevare le misure, ma attenersi alle quote del disegno
- F. Si raccomanda sempre l'ottemperanza delle norme di sicurezza antincendio previste dalla vigente legislazione D M 246

TABELLA ASSORBIMENTO MOTORE TRIFASE (50Hz)		
POTENZA MOTORE	KW= 22,5	
TENSIONE	V= 400	
CORRENTE NOMINALE	A= 56	
CORRENTE PER AVVIAMENTO SOFT-STARTER		Ia= In x 2
CORRENTE PER AVVIAMENTO DIRETTO		Ia= In x 3
CORRENTE PER AVVIAMENTO STELLA-TRIANGOLO		Ia= In x 3
AMMORTIZZATORI N°6 MOLLE Ø18	PARAPETTO SUL TETTO CABINA H=700 DOVE LA DISTANZA TRA PARETE E VANO E' > A 300 mm E < A 750 mm	



DISEGNO DI DISPOSIZIONE

CARATTERISTICHE DI INSTALLAZIONE				TIPO ASCENSORE IDRAULICO			
PORTATA	1600	Kg		PORTE DI CABINA TIPO	AUTOMATICHE TEL. 2 ANTE		
NUMERO DI PERSONE	21			PORTE DI PIANO TIPO	AUTOMATICHE TEL. 2 ANTE		
SUPERFICIE CABINA	3.543	m²		TENSIONE FORZA MOTRICE	400 V	50	Hz
FERMATE	4			TENSIONE LUCE CABINA		230	V
ACCESSI	2			TENSIONE DI MANOVRA		48	Vcc
VELOCITA' SALITA/DISCESA	0.4	m/s		BOTTONIERA TIPO			
CORSA UTILE	6.19	m		CABINA ,<>,AL, AR, SVC, LE, -1, 0, 1, 2 GONG			
CENTRALINA Tipo	Pompa 210	L/min		PIANO PRINCIPALE	C/0/AR		
DIAMETRO PISTONE 150 x 6 mm	DIAMETRO CILINDRO 193.7 mm			ALTRI PIANI	C/0		
MOTORE 22.5 kW	30 HP	2 POLES		MANOVRA UNIVERSALE			
PULEGGE DI RINVIO	Φ 550 x 8			CARICHI			
N° FUNI DI TRAZIONE 8	DIAMETRO 13 mm			PORTATA		1600	Kg
.	.			PESO CABINA		820	Kg
.	.			PESO ARCATA		670	Kg
VANO IN	MURATURA			PESO OPERATORE/I		300	Kg
GUIDE CABINA	T 127 x 89x 16/14			CARICO SOSPESO		3390	Kg
LUNGHEZZA GUIDE CABINA	11230	mm		PESO CONTRAPPESO		.	Kg
ANCORAGGIO GUIDE OGNI	1550	mm		CARICHI DINAMICI			
N° STAFFE DI ANCORAGGIO	8 + 8			F1 . N	F6 . N	R1 49884	N
GUIDE CONTRAPPESO	.			F2 . N	F7 . N	R2 49884	N
LUNGHEZZA GUIDE CONTRAPPESO	.			F3 . N	F8 . N	R3 66512	N
ANCORAGGIO GUIDE OGNI	.	mm		F4 . N	F9 . N	R4 66512	N
N° STAFFE DI ANCORAGGIO	.			F5 . N	F10 . N	R5 136457	N
BLOCCHI CONTRAPPESO (Peso Kg ...)							
N° BLOCCHI IN FERRO .	DIM. .	mm					
EQUILIBRATURA	.						
TIPO DI ARCATA							

.	.	.
.	.	.
INDICE	MODIFICA	DATA

SCALA 1:10 / 1:20	DISEGNO 1 di 1	DATA
Disegnato:	Controllato:	Visto:

COSTRUTTORE :

CLIENTE :

LUOGO DI INSTALLAZIONE :

DISEGNO N°	INDICE 0
IMPIANTO N°	

Omnia LIFT